消防安全設備檢修申報書

場所名稱	：高雄市岡山區前峰國民小學
場所地址	：高雄市岡山區仁壽里育英路35號
管理權人	：林英毅
電話	：（07）6262415
檢修公司名稱	：亞太消防工程有限公司
地址	：高雄市三民區中華二路197號
電話	：07-3153068
檢修人員姓名	：消防設備士 - 林家逸
檢修人員證號	：消士證字第 2755 號
場所類別	：乙類
申報項目	：外觀檢查、性能檢查、綜合檢查
申報年度	：114年☑上半年度☑下半年度
申報日期	：民國114年03月 02 日
轄區分隊	：第二中隊岡山分隊

委　託　書

茲委託　消防設備士　林家逸　全權代表本場所管理權人辦理

□甲類場所 114 年度□上半年度□下半年度

☑甲類以外場所 114 年度

消防安全設備檢修申報事宜，一切手續事宜特立委託書

註：本人已悉「108 年度起辦理檢修申報時，若場所依規定設置的各種消防安全設備之消防水帶製造年份超過 10 年或無法辨識出廠日期，該水帶應實施耐水壓試驗」。但已經水壓試驗合格未達 3 年者，不在此限。

此致

高雄市政府消防局

申報場所名稱：　高雄市岡山區前峰國民小學

地　　址：　高雄市岡山區仁壽里育英路 35 號

管理權人姓名：　林英毅　 　簽章

電　　話：　(07) 6262415

受 委 託 人：　林家逸　

中　華　民　國　114　年　03　月　02　日

消防安全設備檢修申報書目錄

一、附表

☑消防安全設備檢修申報表 1-1
☑消防安全設備檢修報告書 1-2
☑消防安全設備改善計畫書 1-3
☑消防安全設備種類及數量表 1-4

二、消防安全設備檢查表

☑滅火器設備檢查表 2-1
☑室內消防栓設備檢查表 2-2
☑火警自動警報設備檢查表 2-3
☑緊急廣播設備檢查表 2-4
☑標示設備檢查表 2-5
☑避難器具設備檢查表 2-6
☑緊急照明設備檢查表 2-7
☑消防專用蓄水池檢查表 2-8
☑配線檢查表 2-9

三、設備平面圖

☑消防安全設備配置圖 3-1

四、證件及證書

☑建築物使用執照影本 4-1
☑管理權人身分證影本 4-2
☑消防設備士證書、複訓證明、身分證影本 4-3

附表三

消防安全設備檢修報告書

<table>
<tr><td rowspan="6">場所概要</td><td>樓層別</td><td colspan="2">地下1層/地上3層</td><td>樓地板面積</td><td>15651M²</td></tr>
<tr><td>使用執照用途</td><td colspan="2">學校用地</td><td>實際用途</td><td>學校</td></tr>
<tr><td>場所名稱</td><td colspan="2">高雄市岡山區前峰國民小學</td><td>構造</td><td>RC</td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="4">高雄市岡山區仁壽里育英路35號</td></tr>
<tr><td>使用執照字號</td><td colspan="2">(75) 高縣建局建管字第3439號
(76) 高縣建局建管字第10891號</td><td>統一編號</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">管理權人</td><td rowspan="2">姓名</td><td rowspan="2">林英毅</td><td>身分證明文件字號</td><td>E120794713</td></tr>
<tr><td>出生日期</td><td>57年7月9日</td></tr>
<tr><td>通訊處</td><td colspan="3">高雄市岡山區仁壽里育英路35號</td></tr>
<tr><td>戶籍地</td><td colspan="3">高雄市三民區鼎力里22鄰鼎中路685巷17弄8之7號</td></tr>
<tr><td rowspan="10">檢修機構或人員</td><td rowspan="5">檢修機構</td><td>電話</td><td colspan="3">07-6262415</td></tr>
<tr><td>名稱</td><td></td><td>合格證書字號</td><td></td></tr>
<tr><td>通訊處</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>負責人</td><td></td><td>身分證明文件字號</td><td></td></tr>
<tr><td>戶籍地</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">檢修人員</td><td>出生日期</td><td></td><td>電話</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">姓名</td><td rowspan="2">林家逸</td><td>證書字號</td><td>消士證字第2755號</td></tr>
<tr><td>身分證明文件字號</td><td>E121327010</td></tr>
<tr><td>出生日期</td><td>58年8月24日</td><td>電話</td><td>07-3153068</td></tr>
<tr><td>戶籍地</td><td colspan="3">高雄市三民區中華二路197號</td></tr>
<tr><td>通訊處</td><td colspan="3">同上</td></tr>
<tr><td colspan="2">管理權人(自行辦理者，於右列□處進行勾選)</td><td colspan="3">□(管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">檢修項目</td><td>滅火設備</td><td colspan="3">■滅火器 ■室內消防栓設備 □室外消防栓設備
□自動撒水設備 □水霧滅火設備 □泡沫滅火設備
□惰性氣體滅火設備 □乾粉滅火設備 □海龍滅火設備
□簡易自動滅火設備 □鹵化烴滅火設備</td></tr>
<tr><td>警報設備</td><td colspan="3">■火警自動警報設備 □瓦斯漏氣火警自動警報設備
■緊急廣播設備 □一一九火災通報裝置</td></tr>
<tr><td>避難逃生設備</td><td colspan="3">■標示設備 ■避難器具 ■緊急照明設備</td></tr>
<tr><td>消防搶救上之必要設備</td><td colspan="3">□連結送水管 ■消防專用蓄水池 □排煙設備
□無線電通信輔助設備 □緊急電源插座 繕防災監控系統綜合操作裝置</td></tr>
<tr><td>其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目</td><td colspan="3">□冷卻撒水設備 □射水設備 ■配線</td></tr>
<tr><td colspan="4">前項設備檢查表共　頁。(如附件，不含本頁)</td></tr>
<tr><td colspan="2">檢查日期</td><td colspan="3">自民國 114 年 02 月 17 日至民國 114 年 02 月 17 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">檢修機構或檢修人員簽章</td><td colspan="3">(簽章)
 </td></tr>
</table>

附表四

消防安全設備檢修申報表

管理權人	姓名	林英毅	身分證明文件字號	E 13	
			出生日期	7月9日	
	通訊處	高雄市岡山區仁壽里育英路35號			
	戶籍地	高雄市三民		8之7號	
	電話	07-			
申報場所概要	樓層別	地下1層/地上3層	樓地板面積	15651M²	
	使用執照用途	學校用地	實際用途	學校	
	使用執照字號	(75) 高縣建局建管字第3439號 (76) 高縣建局建管字第10891號	統一編號		
	場所名稱	高雄市岡山區前峰國民小學	構造	RC	
	地址	高雄市岡山區仁壽里育英路35號			
檢修機構或人員	檢修機構 名稱		合格證書字號		
	檢修機構 通訊處				
	檢修機構 負責人		身分證明文件字號		
	檢修機構 戶籍地				
	檢修機構 出生日期		電話		
	檢修人員 姓名	林家逸	證書字號	消士證字第2755號	
			身分證明文件字號	E-----	
	檢修人員 出生日期	[illegible]日	電話	(8	
	檢修人員 戶籍地	高雄市			
	檢修人員 通訊處	同上			
	管理權人(自行辦理者，於右列□處進行勾選)	□(管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)			
本次檢查日期		自民國 114 年 02 月 17 日至民國 114 年 02 月 17 日			
前次檢查日期		自民國 113 年 02 月 27 日至民國 113 年 02 月 27 日			
申報日期		民國 114 年 03 月 02 日			
管理權人(簽章)					

附表五

消防安全設備改善計畫書

場所概要	樓層別	地下1層/地上3層	樓地板面積	15651M²
	使用執照用途	學校用地	實際用途	學校
	場所名稱	高雄市岡山區前峰國民小學	構造	RC
	地址	高雄市岡山區仁壽里育英路35號		
	使用執照字號	(75) 高縣建局建管字第3439號 (76) 高縣建局建管字第10891號	統一編號	
管理權人	姓名	林英毅	身分證明文件字號	E120794713
			出生日期	57年7月9日
	通訊處	高雄市岡山區仁壽里育英路35號		
	戶籍地	高雄市三民區鼎力里22鄰鼎中路685巷17弄8之7號		
	電話	07-6262415		

一、消防安全設備不符規定之項目及內容：

教室內設有自然排煙窗推桿及排煙手啟動開關，消防圖說上並無此設備，應為自設通風設備

(一)滅火器設備

1.失壓1支

2.缺滅火器標示牌7只，缺滅火器放置盒2只(廚房)

(二)火警自動警報設備

1. TU棟：警鈴故障5只

(三)標示設備

1.缺方向標示牌1只

(四)避難器具

1.T棟缺本體2台

2.缺使用說明牌2只

(五)緊急照明設備

1.故障9台

二、採行改善措施：

依消防法規規定改善

三、預定完成期限：

於申報後一個月內完成改善.

管理權人簽章	(簽章)

消防安全設備種類及數量表

樓層 / 設備種類 數量	BF	1F	2F	3F	RF	合計
乾粉滅火器	8	24	14	7		53
消防幫浦	1					1
室內消防栓	2	3	3	1		9
測試用出水口						
室外消防栓						
撒水頭						
蜂鳴器						
自動警報逆止閥						
末端查驗閥						
撒水送水口						
泡沫原液槽						
比例混合器						
一齊開放閥						
泡沫噴頭						
感知撒水頭						
泡沫消防栓箱						
火警受信總機		5				5
手動報警機	3	9	9	5		26
探測器	57	80	58	26	1	222
緊急廣播主機		3				3
揚聲器	17	41	36	13		107
119 火災通報裝置						
出口標示燈	2	2			1	5
避難方向指示燈			2	2		4
避難指標	7	1	18	7		33
緊急照明燈	13	15	10	6		44
緩降機			4	2		6
避難梯						
避難器具標示燈			2	2		4
消防專用蓄水池		1				1
水帶箱						
排煙機						
排煙口						
啟動裝置						
緊急電源插座						
發電機	1					1

備註：
1.本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。
2.本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所之實際狀況予以增修。

滅火器檢查表

滅　火　器　檢　查　表											
檢修項目		檢修結果									處置措施
		滅火器的種別							判定	不良狀況	
		A	B	C	D	E	F	G			
外觀檢查											
設置狀況	設置數量	○							○		
	設置場所	○							○		
	設置間隔	○							○		
	適用性	○							○		
標示		×							×	備註	
滅火器	本體容器	○							○		
	安全插梢	○							○		
	壓把(壓板)	○							○		
	護蓋(加壓式)										
	皮管	○							○		
	噴嘴等	○							○		
	壓力指示計	×							×	備註	
	壓力調整器(輪架型)										
	安全閥										
	保持裝置(掛勾或放置箱)	×							×	備註	
	車輪(輪架型)										
	氣體導入管(輪架型)										
性能檢查											
本體容器內筒	本體容器										
	內筒										
	液面指示										
滅火藥劑	性狀										
	滅火藥劑量										
加壓用氣體容器											

壓把(壓板)	／							／		
皮　管	／							／		
開閉式噴嘴等	／							／		
壓力指示計	／							／		
壓力調整器(輪架型)	／							／		
安全閥	／							／		
封　板	／							／		
墊　圈	／							／		
虹吸管及氣體導入管	／							／		
過濾網	／							／		

備註

1. 設置數量（如圖示）

	T棟				U棟		D棟			E棟				活動中心	廚房	守衛室	合計
	BF	1F	2F	3F	1F	2F	1F	2F	3F	BF	1F	2F	3F				
ABC-10P	6	7	6	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	4	4	1	53

2. 失壓 1 支：B 棟 1F×1
3. 滅火器標示牌 7 只：T 棟 BF×1、2F×2、3F×1、U 棟 1F×1、2F×2
4. 缺滅火器放置盒 2 只：廚房×2

檢查器材

機器名稱	型　式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型　式	校正年月日	製造廠商
吊秤	W-60		正公平				
內視鏡	3642		美國 JIC				
扳手							

檢查日期	自民國 114 年 02 月 17 日至民國 114 年 02 月 17 日

檢修人員	姓名	林家逸	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 2755 號	簽章	林家逸

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E:水滅火器、F:強化液滅火器、G:大型滅火器。

1、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

室內消防栓檢查表

室內消防栓檢查表							
檢修設備名稱	幫浦	製造廠：經濟實業 型號：FF80-XA3220-27.5		電動機	製造廠：ASIA 型號：AEEH		
檢修項目		檢修結果				處置措施	
		種別・容量等情形	判定	不良狀況			
外觀檢查							
水源	蓄水池	類別 RC 地下蓄水池	○				
	水量	m^3	○				
	水位計・壓力計		／				
	閥類		／				
電動機	控制盤 周圍狀況	B1F 機房	○				
	控制盤 外形	直立式專用	○				
	電壓表	220V	○				
	各開關		○				
	標示		○				
	預備品等		○				
啟動裝置	直接操作部 周圍狀況	控制盤	○				
	直接操作部 外形	按鈕式	○				
	遠隔操作部 周圍狀況		／				
	遠隔操作部 外形		／				
	啟動用水壓開關裝置 壓力開關	6kg/cm^2	○				
	啟動用水壓開關裝置 壓力槽	100L 6kg/cm^2	○				
加壓送水裝置		3” ×61M×300L/min×10HP	○				
呼水裝置	呼水槽	100 公升	○				
	閥類	止水閥×1 逆止閥×2	○				
配管		3″ 主管（開）	○				
消防栓箱等	消防栓箱 周圍狀況		○				
	消防栓箱 外形		○				
	水帶瞄子 第一種消防栓		○				
	水帶瞄子 第二種消防栓		／				
	消防栓開關閥		○				
	啟動表示燈	專用	○				
	屋頂測試出水口		○				
性能檢查							
水源	水質		○				
	給水裝置		○				
	閥類		／				
	水位計 壓力表		／				
電動機控製	各開關	NFB 50A	○				
	保險絲	3A	○				
	繼電器		○				
	表示燈		○				
	接線接續		○				